

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»



[Handwritten signature]

Н.Н. Долгина

25 октября 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Основное здание
- 1.2. Адрес объекта г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2326,2 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1900, последнего капитального ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального - не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Вологодская область г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского 23

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент социальной защиты населения Вологодской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Вологда, ул. Благовещенская д.9, тел.:8 (172) 72-13-83

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, завершившим пребывание в организации для детей-сирот; содействие устройству детей на воспитание в семью.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) с проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 55 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусом маршрут № 1,2,3 по г. Великий Устюг, остановка ул. Луначарского, пер. Октябрьский
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймеров*: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): есть (бордюры, выбоины на дорожном полотне)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушением умственного развития (У)	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов				
		передвигающиеся на креслах- колясках (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	с нарушением умственного развития (У)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	+	-	+	+
2	Вход (входы) в здание	-	-	-	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	+	+
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	-	+	-	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	+	-	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	+	-	-	+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	+	-	+	+

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

3.5. управленческое решение

3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<ul style="list-style-type: none">установка знака доступности учреждения;организация мест парковки автотранспорта инвалидов с установкой знаков «Инвалид» согласно нормативам доступности.
2	Вход (входы) в здание	<ul style="list-style-type: none">установка на входной площадке опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон, защитными козырьками;устройство нескользкого при намокании покрытия входной площадки;реконструкция лестницы наружного входа согласно нормативам доступности;устройство ступеней входной лестницы с закругленными ребрами;устройство нескользкого при намокании покрытия лестницы наружного входа.
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ul style="list-style-type: none">установка на внутренних дверях петель с фиксаторами, автоматических доводчиков с задержкой открывания двери;установка на лестницах двусторонних опорных поручней с горизонтальным завершением и нетравмирующим окончанием высотой согласно нормативам доступности;устройство ограждения перед первым лестничным маршем согласно нормативам доступности;реконструкция пожарных эвакуационных лестниц со второго этажа основного здания согласно нормативам доступности.
4	Зона целевого назначения	<ul style="list-style-type: none">закупка и установка в бане, душевых, столовой оборудования согласно нормативам доступности.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<ul style="list-style-type: none">установка знака доступности для инвалидов;расширение дверных проемов с устранением порогов;установка универсальной кабины согласно нормативам доступности;установка откидных опорных поручней у унитазов;установка крючков для костылей у унитазов, раковин согласно нормативам доступности; установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<ul style="list-style-type: none">установка указателей, пиктограмм согласно нормативам доступности;установка текстофона;установка телефонов с усилителями звука;установка речевых информаторов и звуковых маяков согласно нормативам доступности;установка электронных носителей статической и динамической информации, т.ч. дублирующих звуковую информацию;

		установка малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<ul style="list-style-type: none"> установка электронных носителей статической и динамической информации, ремонт тротуаров; установка на регулируемом перекрестке ул. Красная – пер. Красный светофора со звуковой сигнализацией, таймерами. ремонт тротуаров по пути следования к учреждению

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - альтернативная форма обслуживания

3.5.2. Обеспечение условий индивидуальной мобильности на объекте

№ п/п	Условия индивидуальной мобильности на объекте	На объекте: имеются (+) не имеются (-)	Требуется (+) строительство, (приспособление), ремонт, реконструкция. Не требуется (-)	Управленческое решение о проведении работ ¹ (срок) ²
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-	+	до 2019 г. за счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда»
2.	сменные кресла-коляски	-	-	
3.	адаптированные лифты	-	-	
4.	поручни	-	+	до 2020 г. за счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда»
5.	пандусы	-	-	
6.	подъемные платформы (аппарели)	-	-	
7.	раздвижные двери	-	-	
8.	доступные входные группы	-	+	до 2025 г. за счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда»
9.	доступные санитарно - гигиенические помещения	-	+	до 2022 г. за счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда»
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-	-	

¹ Источник финансирования работ (за счет платных услуг, за счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда» и др.

² Указывается срок проведения работ, начиная с 2016 по 2035 годы

3.5.3. Период проведения работ 2017-2025 гг в рамках исполнения государственной долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.03.2010 №334.

(указывается наименование документа: программы, плана)

3.5.4. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата*** исполнения плана (по состоянию доступности) **ДШИ (О, Г, У)**

** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*** аналогично**

3.5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование с Департаментом социальной защиты населения Вологодской области, Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей организации, дата) _____ не имеется _____

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Объект полностью доступен					+
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		+		+	
Объект не доступен, требуется адаптация	+		+		

* Доступный элемент отметить знаком «+»

Дата составления паспорта « 25 » октября 2016 г.

Члены Комиссии:

1. Тенигина Ольга Сергеевна, заместитель директора по административно – хозяйственной работе
(Ф.И.О. должностного лица, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг)
2. Жинькова Ольга Владимировна – Председатель ВУРОООО/ВОК
(Представитель общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района (города))
3. Долгина Наталья Николаевна, директор
(Ф.И. О. руководителя объекта)

